

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ РОСС RU C-CN.АД85.В.00574/24



Заявитель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТВВД" (АО "ТВВД")

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 127287, Россия, город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 16, этаж 1, помещение VI, комната 2-6

Телефон: +79855466737, адрес электронной почты: АОТВВД@mail.ru

ИНН: 7714451788, ОГРН: 1197746548010.

Выполняет функции иностранного изготовителя на основании: Договора № ТJP-1/22 от 10.01.2022 года

Изготовитель «TAIZHOU JUNHAO PLUMBING FITTING Company Limited», («TAIZHOU JUNHAO PLUMBING FITTING CO., LTD»)

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, BINGANG INDUSTRIAL ZONE, SHAMEN, YUNHUAN, ZHEJIANG, код GLN 6929769607814

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «СЕРКОНС Академия». ОГРН: 1137746776496, ИНН 7736663779. Место нахождения (адрес юридического лица): 119119, Россия, город Москва, проспект Ленинский, дом 42, корпус 1-2-3, комната 15-22. Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33Б. Телефон: +7(495)268-01-76. Адрес электронной почты: info@sercons.academy. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11АД85.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Арматура трубопроводная: краны шаровые из латуни водоразборные, неполнопроходные, с резьбовым присоединением к трубопроводу: комбинированные (муфта-штуцер с накидной гайкой), с ручным управлением предназначенные для водных сред, на номинальное давление PN 40 бар (4 МПа), на номинальное давление PN 40 бар (4 МПа), номинальных диаметров DN 15 и 20 мм, артикулы Т-КШ.П.555.12.КР.СН, Т-КШ.П.555.34.КР.СН с товарным знаком «ТЕВО».

Продукция изготовлена в соответствии с чертежами № Т-КШ.П.555.12.КР.СН, Т-КШ.П.555.34.КР.СН, дата 12.11.2023

Серийный выпуск

Код ОКПД 2: 28.14.13.131

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 8481808199

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 59553-2021 "Арматура трубопроводная. Краны шаровые из латуни. Общие технические условия" раздел 5

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ 8766ИЛПМД, 8767ИЛПМД от 29.08.2024 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05)

акта анализа состояния производства №0044-4/11/23 от 30.11.2023 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС Академия"

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ



Условия хранения: краны должны храниться в упаковке предприятия – изготовителя при температуре окружающего воздуха от -45 °С до +40 °С и относительной влажности 60% в закрытых неотапливаемых помещениях. Хранение кранов на открытых площадках не допускается. Срок хранения – 10 лет, срок службы – 10 лет или ресурс – 4000 циклов.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 06.09.2024 ПО 05.09.2029



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

 (подпись)	Рунец Михаил Николаевич (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))
 (подпись)	Кулебакина Наталья Викторовна (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))