



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HA41.B.02563/24

Серия **RU** № **0509520****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Евразийское соответствие»

Место нахождения: 107076, Россия, город Москва, улица Матросская Тишина, дом 23, строение 1 помещение XXIII, комната 1

Адрес места осуществления деятельности: 107076, Россия, город Москва, улица Матросская Тишина, дом 23, строение 1 помещение XXIII, комнаты 1-5

Аттестат аккредитации № RA.RU.11HA41 срок действия с 20.03.2018

Телефон: +7 (495) 798-34-84 Адрес электронной почты: info@eacert.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЫБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ ЗАВОД"

Место нахождения и адрес (адреса) места осуществления деятельности: 152900, Россия, Ярославская область, Рыбинский район, город Рыбинск, тракт Ярославский, дом 68

Основной государственный регистрационный номер 1077610006440.

Телефон: +7 4855202600 Адрес электронной почты: info@remz.su

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЫБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ ЗАВОД"

Место нахождения и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 152900, Россия, Ярославская область, Рыбинский район, город Рыбинск, тракт Ярославский, дом 68

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые для нестационарной прокладки, с числом жил 1-7, сечением жил 0,75-35,0 мм², с изоляцией и оболочкой из термопластичных эластомеров или с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, в том числе с изоляцией из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести или пониженной пожарной опасности на номинальное переменное напряжение не более 380/660 В, номинальной частотой 400 Гц, с медной жилой, марок: КГТП, КГТП-ХЛ, КГВВ, КГВВ-ХЛ, КГВВнг(A)-LS; с жилой из проволоки из алюминиевого сплава, марок: АсКГТП, АсКГТП-ХЛ, АсКГВВ, АсКГВВ-ХЛ, АсКГВВнг(A)-LS. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-044-8901686-2023 «КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДЛЯ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ПРОКЛАДКИ».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544499108

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 101, 102, 103, 104 от

29.03.2024 года, выданных Испытательной лабораторией кабельной продукции ООО ЦИКП "Волга-тест" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21КБ19)

Акта анализа состояния производства №20240229-01н от 04.03.2024, выданного ОСП ООО «Евразийское соответствие» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HA41) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства -

Благушин Сергей Юрьевич

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 24334-2020 "Кабели силовые для нестационарной прокладки. Общие технические требования" разделы 1-3 и 6-8, ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности". Дата изготовления, срок годности, условия хранения указаны на этикетке и/или упаковке, и/или в товаросопроводительной документации. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции. Образцы продукции, отобранные для испытаний (Акт отбора образцов № 20240229-01н от 04.03.2024), изготовлены 11.2023 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 01.04.2024**ПО** 31.03.2029**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Салимжанов Тагир Фарсыевич (Ф.И.О.)

Хузин Дмитрий Раилович (Ф.И.О.)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.KB02.B.00078/24

Серия RU № 0499509

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский независимый испытательный центр". Место нахождения: 634059, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, 5/1, строение 1; адрес места осуществления деятельности: 634059, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, 5/1, строение 1, этаж 2, пом. 9,10. Телефон: +7 (3822) 31-15-38, адрес электронной почты: ninic-lab@yandex.ru.

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.11KB02 от 22.10.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод ПРОМЭКО".

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 630001, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Сухарная, дом 35, корпус 11, помещение 26, 27. ОГРН: 1175476076214. Телефон: +7(383) 363-02-02, адрес электронной почты: chernyak@promeco.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод ПРОМЭКО".

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

630001, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Сухарная, дом 35, корпус 11, помещение 26, 27

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые гибкие, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией и оболочкой из термопластичных эластомеров, в том числе в холодостойком исполнении, с числом жил от 1 до 5 номинальным сечением от 0,75 до 150 мм², на номинальное переменное напряжение до 450/750 В включительно частотой до 400 Гц, марок: КГТП, КГТП-ХЛ.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-009-16301270-2024 «Кабели силовые для нестационарной прокладки на напряжение до 450/750 В включительно. Технические условия».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы сертификационных испытаний № 263-24 от 14.05.2024, № 264-24 от 14.05.2024 испытательного центра ООО "Научно-исследовательский независимый испытательный центр", рег. № RA.RU.21KB26;

Акт о результатах анализа состояния производства № 434 от 15.04.2024 органа по сертификации ООО "Научно-исследовательский независимый испытательный центр", № RA.RU.11KB02.

Эксперт, подписавший акт о результатах анализа состояния производства – Смирнов Василий Игоревич.

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стандарт, в результате применения которого на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: разделы 1-3 и 6-8 ГОСТ 24334-2020 «Кабели силовые для нестационарной прокладки. Общие технические требования». Условия хранения должны соответствовать группе ОЖ2 по ГОСТ 15150. Срок хранения кабелей на открытых площадках – не более двух лет, под навесом – не более пяти лет, в закрытых неотапливаемых помещениях – не более 10 лет. Срок службы кабелей при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования - 4 года. Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления образцов продукции, прошедших испытания. Отобранные образцы изготовлены 08.04.2024 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

17.05.2024

ПО

16.05.2029

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Для Шуликина Наталья Алексеевна

М.П.

Смирнов Василий Игоревич

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)