



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АЯ46.В.22992/21

Серия **RU** № **0354484**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации "РОСТЕСТ- Москва" Акционерного общества "Региональный орган по сертификации и тестированию"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 117186, Россия, г. Москва, ул.

Нагорная, дом 3А, 4 этаж, помещение I, комнаты № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 42, 44, 45, 46, 47

Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЯ46 срок действия с 27.04.2015

Телефон: +7 (495) 150-70-00 Адрес электронной почты: rostest@rtmsk.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЫБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ ЗАВОД"

Место нахождения (адрес юридического лица): 152908, РОССИЯ, Ярославская Область, город Рыбинск, Ярославский тракт, дом 68

ОГРН 1077610006440.

Телефон: +7 4855202600 Адрес электронной почты: info@remz.su

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЫБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ ЗАВОД"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 152908, РОССИЯ, Ярославская Область, город Рыбинск, Ярославский тракт, дом 68

ПРОДУКЦИЯ Провода с медной многопроволочной жилой, в том числе с гибкой, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, в том числе не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, на номинальное переменное напряжение до 450/750 В, номинальной частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В включительно, с номинальным сечением жилы от 0,5 до 120 кв. мм, в климатическом исполнении УХЛ, марки: ПуВ, ПуГВ, ПуВнг(А)-LS, ПуГВнг(А)-LS. Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями ТУ 27.32.13.131-037-83901686-2021 "ПРОВОДА С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450/750 В ВКЛЮЧИТЕЛЬНО".

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 950 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 403583-21 от 03.12.2021, выданного Центром физико-химических и биологических испытаний № 300 Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области" (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21A343)

Акт анализа состояния производства органа по сертификации "РОСТЕСТ-Москва" № 211115-036/290 от 23.11.2021

Техническое досье, состоящее из документов, содержащих доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 31947-2012 "Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия" разделы 4-6 и 9-11, ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности". Условия хранения и срок службы продукции указаны в сопроводительной документации. Технические условия ТУ 27.32.13.131-037-83901686-2021 "ПРОВОДА С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450/750 В ВКЛЮЧИТЕЛЬНО".

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 10.12.2021
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 09.12.2026

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Иванова Ольга Владимировна
(Ф.И.О.)

Смаждин Антон Геннадьевич
(Ф.И.О.)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.02982/25

Серия RU № 0434425

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.10СП28. Дата решения об аккредитации: 29.10.2014. Телефон: +78123275559, +78123275554, +78123275552, +78123340262, адрес электронной почты: cert@test-spb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПАРТНЕР-ЭЛЕКТРО"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 142438, Россия, Московская область, Ногинский район, поселок Затишье, территория «Технопарк Успенский», дом 11
Основной государственный регистрационный номер 1165031052416.
Телефон: +74959332381 Адрес электронной почты: info@partner-electro.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПАРТНЕР-ЭЛЕКТРО"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142438, Россия, Московская область, Ногинский район, поселок Затишье, территория «Технопарк Успенский», дом 11

ПРОДУКЦИЯ Провода и кабели, в том числе не распространяющие горение при одиночной или групповой прокладке, с медными или медными лужеными (однопроволочными или многопроволочными), с числом жил от 1 до 5, сечением жил от 0,5 до 240 мм², в климатических исполнениях УХЛ, ХЛ, ЭХЛ, для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно номинальной частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В включительно для проводов и номинальное напряжение до 300/500 В включительно номинальной частотой до 400 Гц для кабелей (согласно приложению бланк №0942874). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-005-03163895-2020 «Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544499108

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ С400-2024, С401-2024 от 16.12.2024 года, выданных Испытательным центром кабельной продукции АО "Москабельмет" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.22KB07)

Протокола испытаний № 24-12-27/2-С от 27.12.2024 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21OM35)

Акта анализа состояния производства №17/1-10-2024 от 21.10.2024, выданного Органом по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.10СП28) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Скобелева Светлана Витальевна

Паспорт

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении бланк №0942875. Условия и сроки хранения продукции, срок службы (годности) указаны в приложении к продукции эксплуатационном документе. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения 05.11.2024.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

09.01.2025

ПО 08.01.2030

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Морозова Елена Владимировна
(Ф.И.О.)Казakov Александр Анатольевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.CP28.B.02982/25

Серия **RU** № **0942874**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8544499108	Провода, в том числе не распространяющие горение при одиночной или групповой прокладке, с медными или медными лужеными токопроводящими жилами (однопроволочными или многопроволочными), с числом жил от 1 до 3, сечением жил от 0,5 до 240 мм², в климатических исполнениях УХЛ, ХЛ и ЭХЛ, для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно номинальной частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В включительно марок: ПуВ, ПуВнг(А)-LS, ПуПнг(А)-HF, ПуГВ, ПуГВнг(А)-LS, ПуГПнг(А)-HF, ПуВВ, ПуВВнг(А), ПуВВнг(А)-LS, ПуПнг(А)-HF, ПуГВВ, ПуГВВнг(А), ПуГВВнг(А)-LS, ПуГПнг(А)-HF Кабели, в том числе не распространяющие горение при одиночной или групповой прокладке, с медными или медными лужеными (однопроволочными или многопроволочными), с числом жил от 2 до 5, сечением жил от 0,75 до 50 мм², в климатических исполнениях УХЛ, ХЛ и ЭХЛ, для электрических установок на номинальное напряжение до 300/500 В включительно номинальной частотой до 400 Гц марок: КуВВ, КуВВнг(А), КуВВнг(А)-LS, КуПнг(А)-HF, КуГВВ, КуГВВнг(А), КуГВВнг(А)-LS, КуГПнг(А)-HF Примечания Провода и кабели подразделяются по наличию дополнительных характеристик (свойств) в изделии: - в холодостойком исполнении – через дефис добавляются буквы «ХЛ»; - в экстремально холодостойком исполнении – через дефис добавляются буквы «ЭХЛ»; - с медными лужеными токопроводящими жилами после обозначения номинального сечения жилы добавляется без пробела буква «л».	ТУ 27.32.13-005-03163895-2020 «Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Морозова Елена Владимировна
(Ф.И.О.)

Казаков Александр Анатольевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.02982/25

Серия **RU** № **0942875**

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 31947-2012	«Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия»	
ГОСТ IEC 60227-1-2011	«Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 1. Общие требования»	
ГОСТ IEC 60227-3-2011	«Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Кабели без оболочки для стационарной прокладки»	
ГОСТ IEC 60227-4-2011	«Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Кабели в оболочке для стационарной прокладки»	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Морозова Елена Владимировна
(Ф.И.О.)

Казаков Александр Анатольевич
(Ф.И.О.)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АЖ03.В.00408/23

Серия RU № 0380414



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 430001, Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, дом 3Б, строение 1, телефон: +78342482769, адрес электронной почты: info@icopticenergo.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11АЖ03 от 26.09.2016

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Кабельный завод ПРОМЭКО». ОГРН: 1175476076214. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 630001, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Сухарная, дом 35, корпус 11, помещение 26, 27. Телефон: +73833630202, доб. 187, адрес электронной почты: chernyak@promeco.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Кабельный завод ПРОМЭКО». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 630001, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Сухарная, дом 35, корпус 11, помещение 26, 27

ПРОДУКЦИЯ Провода и кабели для электрических установок, с медными жилами номинальным сечением от 0,50 до 120 мм², с числом жил 1, 2, 3 – для проводов и 2, 3, 4, 5 – для кабелей, на номинальное переменное напряжение до 450/750 В частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В – для проводов и на номинальное переменное напряжение до 300/500 В частотой до 400 Гц – для кабелей, марок: см. Приложение 1, бланк № 0787322. Продукция изготовлена по ТУ 27.32.13-007-16301270-2023 «Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение 450/750 В включительно. Технические условия». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний № 260С-2023 от 12.10.2023, № 261С-2023 от 12.10.2023, № 262С-2023 от 12.10.2023, № 263С-2023 от 12.10.2023, № 264С-2023 от 12.10.2023 Испытательного центра кабельной продукции Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго», RA.RU.21КБ29; акта о результатах анализа состояния производства № 462/ТС/23 от 12.10.2023 органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго», RA.RU.11АЖ03, Исаева Ольга Васильевна. Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011: пп. 4.2, 4.4, 4.5, 5.2.1.1-5.2.1.8, 5.2.2.1, 5.2.2.3-5.2.2.5, 5.2.3.1, 5.2.4.1 табл. 2 (пп.1-5), 5.2.4.2 табл. 3 (пп. 1-5), 5.2.4.3, 5.2.5.1-5.2.5.3, 5.3.1-5.3.3, 6.2.1-6.2.4 и разделы 9-11 ГОСТ 31947-2012 «Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия»; пп. 5.2-5.7, 5.9 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». Срок службы проводов и кабелей не менее 15 лет. Условия хранения проводов и кабелей должны соответствовать условиям ОЖ2 по ГОСТ 15150-69.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 16.10.2023 **ПО** 15.10.2028 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Бобровская Тамара Владимировна (Ф.И.О.)

Исаева Ольга Васильевна (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АЖ03.В.00408/23

Серия **RU** № **0787322**

Приложение 1

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
8544 49 910 8	Провода и кабели для электрических установок, с медными жилами номинальным сечением от 0,50 до 120 мм², с числом жил 1, 2, 3 – для проводов и 2, 3, 4, 5 – для кабелей, на номинальное переменное напряжение до 450/750 частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В – для проводов и на номинальное переменное напряжение до 300/500 В частотой до 400 Гц – для кабелей, марок: ПуВ, ПуГВ, ПуВВ, ПуГВВ, КуВВ, КуГВВ – с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика или без оболочки, не распространяющие горение при одиночной прокладке; ПуВВнг(А), ПуГВВнг(А), КуВВнг(А), КуГВВнг(А) - с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А; ПуВнг(А)-LS, ПуГВнг(А)-LS, ПуВВнг(А)-LS, ПуГВВнг(А)-LS, КуВВнг(А)-LS, КуГВВнг(А)-LS - с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности или без оболочки, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением; ПуВнг(А)-LSLTx, ПуГВнг(А)-LSLTx, ПуВВнг(А)-LSLTx, ПуГВВнг(А)-LSLTx, КуВВнг(А)-LSLTx, КуГВВнг(А)-LSLTx - с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низкой токсичностью продуктов горения или без оболочки, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения; ПуПнг(А)-HF, ПуГПнг(А)-HF, ПуППнг(А)-HF, ПуГППнг(А)-HF, КуППнг(А)-HF, КуГППнг(А)-HF - с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов или без оболочки, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении.	ТУ 27.32.13-007-16301270-2023 «Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение 450/750 В включительно. Технические условия»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Бобровская Тамара Владимировна
(Ф.И.О.)

Исаева Ольга Васильевна
(Ф.И.О.)