Система добровольной сертификации систем менеджмента, персонала, производства, продукции, работ и услуг "ПСК СОЮЗ"
РОСС RU.31529.04ИЖС0

№ 006897

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 31.07.2025г по 30.07.2030г. Код ОКПД 2: 23.14.12.120

№ РОСС RU.ОС55.Н003584

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)
Общество с ограниченной ответственностью «Альстром Тверь» (ООО «Альстром Тверь»).
Адрес: 171260, РОССИЯ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОНАКОВСКИЙ РАЙОН, РЕДКИНО ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА, ПРОМЫШЛЕННАЯ УЛИЦА, 11.
ОГРН 1066911004247. Телефон: +7 (495) 644-13-50, адрес электронной почты: info.tver@ahlstrom.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)
Общество с ограниченной ответственностью «Альстром Тверь» (ООО «Альстром Тверь»).
Адрес: 171260, РОССИЯ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОНАКОВСКИЙ РАЙОН, РЕДКИНО ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА, ПРОМЫШЛЕННАЯ УЛИЦА, 11.
ОГРН 1066911004247. Телефон: +7 (495) 644-13-50, адрес электронной почты: info.tver@ahlstrom.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (ИНН 9724194533)
Адрес: 117405, город Москва, ул Газопровод, д. 6 к. 1, помещ. 2/1. Аттестат аккредитации РОСС RU.31529.04ИЖС0.ОС55 от 20.06.2024 г. до 19.06.2029 г. osp52@inbox.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)
Материал нетканый стекловолокнистый (стеклохолст), типов: AW, GFT, GCFT, BWG, на основе рубленного стекловолокна, пропитанного смесью водных эмульсий, связующих веществ из мочевиноформальдегидных смол, поверхностной плотностью от 22 до 125 г/м^2, выпускаемый по ТУ 23.14.12-006-93406545-2020 «Стеклохолст. Технические условия».
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)
ГОСТ 30244-94 п.7 метод 2 – Г1 (слабогорючие);
ГОСТ 30402-96 – В1 (трудновоспламеняемые);
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 – группа дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью);
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 - группа токсичности продуктов горения – Т1 (малоопасные).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Протокол испытаний № 30058 от 24.07.2025 г.,
Выданный ИЛ «ПОЖЛАБ» РОСС RU.32365.04СТС0.ИЦ17 до 19 июня 2029 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ -

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия — Русаков В.А.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия — Сельдимиров М.А.

Для сертификатов

АО «ОПЦИОН», Москва, 2024 г., «В». ТЗ № 959